

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Број: 404-43/2019-04
Датум: 29.05.2019. године

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама (`Сл. гласник РС` бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавне набавке за ЈН бр. 404-43/2019-04, објављује:

Потенцијални понуђач је поднео Захтев за додатним информацијама

1. Питање:

Увидом у пројектну документацију уочено је да пројектант није обрадио цевовод и испуштање воде од прања филтера, већ је само наведено да отпадна вода од прања филтера након одстојавања у таложнику ће се избрисати и може се одвести у канализацију.

Како овим пројектном није дефинисана изградња таложника, како ће бити решено испуштање отпадних вода (отприлике 30m³ сваки трећи дан у максималном протоку од 36 m³/h) до изградње одговарајућег система таложника?

Одговор:

Пројектом је предвиђено да вода збирним каналом иде у канализацију и није дефинисано пројектним задатком.

2. Питање:

Пројектном је предвиђено систем за дезинфекцију воде пропорционалним дозирањем течног хлора контролисан преко мерења резидуала и анализатора хлора. У структури цене (Образац 11) не постоји дефинисана сонда за мерење резидуалног хлора и контролер-анализатор који има улогу да регулише рад дозир пумпе. Молимо за допуну Обрасца 11.

Одговор:

Контролер није предвиђен пројектом и не треба га нудити.

3. Питање:

Питања везано за лабораторијску опрему (по позицијама):

4.2 Фотометар за рН – Да ли је у питању фотометар (ког опсега) или ручних рН метар пуног опсега мерења (0-14 рН)

4.3 Преносни фотометар за слободни и укупни хлор – Да ли је реч о електричном фотометру или визуелном компаратору?

4.4 Гвожђе и манган ЛР Фотометар: Гвожђе 0 до 400 mg/l није реалан опсег за бунарску или воду за пиће

4.7 Лабораторијско посуђе (чаше, пипете, ерленмајери, градуисане мензуре) – Молимо да дефинишете количине, димензије и материјал (стакло/пластика)

Одговор:

4.2 У питању је фотометар, опсег није дефинисан, што значи да понуђачи имају избор.

4.3 Реч је о електричном фотометру.

4.4 Гвожђе и манган ЛР Фотометар: Гвожђе 0 до 400 mg/l (опсег мерења: 0 до 1.6 mg/l (ppm)).

4.7 Довољно је дефинисано за обим погонске лабораторије.

4. Питање:

Да ли је можда пројектант предвидео да позиције 4.2-4.6 буду у склопу једног инструмента (електричног ручног фотометра) или је реч о засебним уређајима?

Одговор:

Пројектом није предвиђено да све позиције буду у склопу једне.

5. Питање:

У Обрасцу 11, позиција 1.1 наведено је да је аутоматски управљач вентил RX-74A/DVS. Ово је сувише мали управљачки вентил за предвиђену филтерску колону димензије 48“.

Молимо Вас да потврдите могућност употребе управљачког вентила, истог произвођача само модел: RX-112SM/DTF који одговара филтерске колоне од 48“.

Одговор:

Поступити према Обрасцу 11. Потврђујемо могућност уграђивања управљачког вентила RX-112SM/DTF.

6. Питање:

Као услов доказивања кадровског капацитета, наводите:

А) да има најмање 4 запослених оператора монтажера, техничке струке на одређено или неодређено време или ангажованих по основу уговора ван радног односа а у складу са прописима о радним односима;

Према орданизационо шеми, поред монтажера, наша фирма препознаје и радно место сервисер, који према опису радног места врши сервисирање и монтажерске радова. Да ли Наручилац дозвољава да се као доказ доставе и радници распоређени на друга радна места (у нашем случају – сервисер) уколико према опису радног места радник извршава послове монтаже?

Одговор:

Наручилац дозвољава да се као доказ доставе и радници распоређени на друга радна места уколико према опису радног места радник извршава послове монтаже.

Комисија за јавну набавку
404-43/2019-04