

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Број: 404-43/2019-04
Датум: 27.05.2019. године

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама (`Сл. гласник РС` бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавне набавке за ЈН бр. 404-43/2019-04, објављује:

Потенцијални понуђач је поднео Захтев за додатним информацијама

Питање:

Везано за јавну набавку број 404-43/19-04, а везано за објашњење шта подразумевате под машином за рад на повезивању филтера, које сте поставили као додатни услов за технички капацитет, у одговору од 23.05.2019. године навели сте да подразумевате електричну машину за сечење цеви од Д32 до Д160. Молимо за објашњење и довођење у логичној вези за предметну ЈН зашто баш овим средством захтевате сечење цеви? Зашто није дозвољено да се цеви секу ручним бонкером или брусилицом?

Одговор:

Прецизније и тачније је ако се предметне цеви различитог пречника и различитог захтева секу под правим углом ради бољег налегања и монтаже у даљем процесу инсталација опреме - конекције појединих делова који се морају кројити на терену и зависе од простора где наручилац посла планира уградњу опреме. Сечење ручно или брусилицом је непримерено за објекат који планирамо да инсталирамо, поготово ако се говори о сигурности система и инсталиране опреме. Обзиром да је опрема под притиском, шта се дешава ако дође до оштећења цеви које се секу брусилицом (нека микронапрлина) и тако оштећена споји. После одређеног времена дошло би до попуштања инсталације а то значи и обуставу рада система као и неопходне поправке.

Из свега напред наведеног, задржавамо задате услове за технички капацитет и тражимо прецизније сечење цеви на тачну меру машинским путем, а не ручно или брусилицом.

Комисија за ЈН 404-43/2019-04